



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ  
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87  
E: mail: [priem@pech.gosnadzor.ru](mailto:priem@pech.gosnadzor.ru), Web Site: <http://www.pech.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Инта  
(место составления акта)

« 27 » апреля 2018 г.  
(дата составления акта)

10 часов 00 минут  
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя  
№ 25-06/19-22

По адресу/адресам: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д.70, каб. №9, ОЭН и НГТС  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 331 от 26.03.2018 Печорского управления  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / документарная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития  
ребенка - детский сад № 31 «Крепыш»  
(ИНН 1104007700)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 02.04.2018-27.04.2018  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Печорское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Не требуется

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Федоренкова Светлана Николаевна, государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Не требуется

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145 (далее - ПТЭЭП); «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115, зарегистрированных Минюстом РФ № 4358 от 02.04.2003 (далее – ПТЭТЭ), а именно:

1. Не предоставлены акты ввода в эксплуатацию (в том числе в отопительный период 2017-2018 г.г.) приборов учета тепловой энергии и ГВС, установленные на объектах Учреждения: здания детского сада и хозяйственного корпуса. Нарушение: п. 9.1.1, 9.1.43 ПТЭТЭ; ч. 1, 2 статьи 13 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»; п. 58, п. 60 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
2. Учреждением не представлены формы отчетности о ходе реализации к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения: отчет о достижении значений целевых показателей программы (приложение №4), отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения (приложение №5). Нарушение: требований части 1., 1.2. статьи 25, пункта 11 статьи 6 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении», п. 1., п. 7 Приложения 4 и 5 Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398, п. 1.2.2., 1.2.6. ПТЭЭП.
3. Учреждением не предоставлены технологические схемы индивидуального теплового пункта объектов Учреждения: зданий детского сада и хозяйственного корпуса, утвержденные ответственным лицом. Нарушение: п. 2.8.3. ПТЭТЭ.
4. Не организован учет тепловой энергии с установкой прибора учета объекта Учреждения: хозяйственный корпус детского сада. Нарушение: п. 9.1.1, 9.1.43 ПТЭТЭ; ч. 1, 2 статьи 13 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»; п. п. 58, п. 60 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
5. Не предоставлены акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электросетям объектов Учреждения: детский сад и хозяйственный корпус. Не определена границами раздела сетей точка поставки - точка присоединения энергопринимающего устройства потребителя - Учреждения, место установки приборов учета. Нарушение: п. 1.8.1. ПТЭЭП.

Лицо, допустившее вышеуказанные нарушения: должностное лицо - заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» Савицкая Елена Павловна.

Перечень сокращенных названий нормативно-технической документации.

1. №261-ФЗ «Об энергосбережении» - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 23.11.2009 № 261-ФЗ.
2. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145).
3. ПТЭТЭ - «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ 24.03.2003, № 115 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 02.04.2003 № 4358).
4. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.03.2016.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): не требуется

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов:

1. Распоряжение № 331 от 26.03.2018 Печорского управления
2. Предписание от 27.04.2018 №25-06/19-22.
3. Информация МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №31 «Крепыш» от 10.04.2018 № 160 с пакетом документов: Устав Учреждения 2013; Свидетельства о государственной регистрации: здание детского сада, здание хозяйственного корпуса строение 2; Распоряжение № 158, №197 о назначении заведующего учреждением; приказ № 22-к о назначении; трудовой договор с руководителем Учреждения; План по снижению энергоресурсов 2017-2018; приказ №65 о назначении ответственного по энергосбережению; Договор энергоснабжения 2018; акты проверки приборов учета электрической энергии № 773,774 от 2018; паспорта на приборы учета электрической энергии; однолинейная схема электроснабжения; Контракт холодного водоснабжения от 2018 с границами раздела; акты допуска приборов учета холодной воды от 2016; Контракт на снабжение тепловой энергией и горячей водой от 2018 с границами раздела; паспорта на приборы учета тепловой энергии и теплоносителя; акт промывки системы

2017; акт обследования системы теплоснабжения; акт проведения гидравлических испытаний; акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018; Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности 2015-2020 (прил № 1, 2,3); Схема присоединения системы отопления и ГВС от НСП (без наименования и адреса установки, невозможно определить к какой установке относится); Паспорт теплового пункта здания детского сада; Договор о взаимоотношении МКУ ГУНО и Учреждением от 2016 с соглашением от 2017; Приказы № 6 и 8 от 2018 (ГУНО) о назначении ответственных лиц; должностная инструкция главного энергетика ГУНО; Инструкция по учету, рациональному расходованию электроэнергии 2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С.Н. Федоренкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш»  
Савицкая Е.П.**

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » апреля 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)