



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ  
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87  
E: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: http://www.pech.gosnadzor.ru  
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/19-22

г.Инта  
(наименование населенного пункта)

“ 27 ” апреля 2018 г.  
(число, месяц, год)

Руководителю заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш»  
(полное наименование организации) (инициалы и фамилия руководителя)

Мной, государственным инспектором отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Федоренковой С.Н.  
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно распоряжения руководителя Печорского управления Ростехнадзора № 331 от 26.03.2018  
(наименование, номер и дата документа явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ))

в присутствии не требуется  
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

проверки соблюдения обязательных требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам проведенной проверки составлен акт проверки № 25-06/19-22 от 27.04.2018, на основании которого предписывается:

| №№ п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения  | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)   | Срок устранения нарушения<br>Предписываемые мероприятия |
|--------|---|---|---|
| 1      | Не предоставлены акты ввода в эксплуатацию (в том числе в отопительный период 2017-2018 г.г.) приборов учета тепловой энергии и ГВС, установленные на объектах Учреждения: здания детского сада и хозяйственного корпуса. | п. 9.1.1, 9.1.43 ПТЭТЭ; ч. 1, 2 статьи 13 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»; п.58, п.60 Правил коммерческого учета тепловой | 20.08.2018  |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
|   |   | энергии,<br>теплоносителя.   |            |
| 2 | Учреждением не представлены формы отчетности о ходе реализации к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения: отчет о достижении значений целевых показателей программы (приложение №4), отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения (приложение №5).  | части 1., 1.2.<br>статьи 25, пункта<br>11 статьи 6<br>Федерального<br>закона №261-ФЗ<br>«Об<br>энергосбережении;<br>п. 1., п. 7<br>Приложения № 5<br>Приказа<br>Министерства<br>энергетики РФ от<br>30.06.2014 № 398;<br>п. 1.2.2., 1.2.6.<br>ПТЭЭП. | 20.08.2018 |
| 3 | Учреждением не предоставлены технологические схемы индивидуальных тепловых пунктов объектов Учреждения: зданий детского сада и хозяйственного корпуса, утвержденные ответственным лицом.  | п. 2.8.3. ПТЭТЭ.   | 20.08.2018 |
| 4 | Не организован учет тепловой энергии с установкой прибора учета объекта Учреждения: хозяйственный корпус.   | п. 9.1.1, 9.1.43<br>ПТЭТЭ; ч. 1,2<br>статьи 13<br>Федерального<br>закона №261-ФЗ<br>«Об<br>энергосбережении»<br>; п.58, п.60 Правил<br>коммерческого<br>учета тепловой<br>энергии,<br>теплоносителя.   | 20.08.2018 |
| 5 | Не предоставлены акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электросетям объектов Учреждения: детский сад и хозяйственный корпус. Не определена границами раздела сетей точка поставки - точка присоединения энергопринимающего устройства потребителя - Учреждения, место установки приборов учета. | п. 1.8.1.<br>ПТЭЭП.  | 20.08.2018 |

Перечень сокращенных названий нормативно-технической документации.

1. №261-ФЗ «Об энергосбережении» - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 23.11.2009 № 261-ФЗ.

2. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145).

3.ПТЭТЭ - «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ 24.03.2003, № 115 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 02.04.2003 № 4358).

4. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.03.2016.

На основании Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" и в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 (с изменениями) и ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш»  
Савицкой Е.П.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя юр. лица)


предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде не позднее трех рабочих дней с момента наступления срока устранения нарушения (столбец 4) по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, дом 70, кабинет № 9, телефон 8(82145)3-13-26; факс 3-14-20, отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления в г. Инте [fedorenkova@pech.gosnadzor.ru](mailto:fedorenkova@pech.gosnadzor.ru)

Руководитель Печорского управления Ростехнадзора тел. 8(8212) 20-35-16, 20-62-76, приемная в г. Сыктывкар 8(8212) 20-25-53, 20-62-77, [priem@pech.gosnadzor.ru](mailto:priem@pech.gosnadzor.ru)

куда, кому, срок и порядок предоставления)

Предписание выдал

Государственный инспектор




(подпись)

Федоренкова С.Н.

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

МБДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 31 «Крепыш»



Савицкая Е.П.

(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 2018 г.  
(дата)

