

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ РАБОТЫ БАССЕЙНА  
МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 31 «КРЕПЫШ»  
ПО АДРЕСУ УЛ. МИРА,63.**

1. Система водоподготовки:
  - 1.1 Система водоподготовки в ДОУ относится к типу с периодической сменой воды, обеспечивающая полную замену воды в чаше бассейна после завершения учебного дня.
  - 1.2 Система водоподготовки обеспечена источником бесперебойного питания и аварийного отключения (блокировки) на случай чрезвычайной ситуации.
  - 1.3 Помещение, в котором размещаются дезинфицирующие средства и система водоподготовки, имеет аварийное освещение и закрыто для свободного доступа.
2. Этапы работы:
  - 2.1 **8.00** производится забор воды в чашу бассейна из централизованного водопровода холодного и горячего водоснабжения.
  - 2.2 **8.30** производится обеззараживание воды путем добавления в чашу бассейна дезинфицирующего средства «Максисан», согласно Инструкции по применению.
  - 2.3 **9.00** производится обеззараживание воздуха, путем включения бактерицидных ламп, с занесением в журнал времени работы ламп.
  - 2.4 **9.15** расстилаются противоскользящие коврики от душевых кабинок до входа в чашу бассейна.
  - 2.5 **9.25** производятся замеры температуры воды в чаше бассейна и воздуха в помещении бассейна, с занесением в журнал результатов замеров и поддержанием температуры на протяжении всего времени посещения бассейна детьми.
3. Проведение занятий **9.30-12.00**:
  - 3.1 Занятия в бассейне проводятся согласно утвержденному расписанию занятий на учебный год, время проведения определяется с учетом возраста детей.
4. Перерыв между занятиями составляет **30 минут**:
  - 4.1 Принятие детьми душа после бассейна, переодевание, сушка волос.
  - 4.2 Производится обеззараживание воздуха, путем включения бактерицидных ламп, с записью в журнале.
  - 4.3 Производится влажная протирка пола с использованием дезинфицирующих средств.
  - 4.4 Производятся замеры температуры воды в чаше бассейна и воздуха в помещении бассейна, с занесением в журнал результатов замеров.
5. Окончание работы:
  - 5.1 **12.30** производится слив воды из чаши бассейна по завершению учебного дня, путем слива воды в канализацию центральной системы водоотведения.
  - 5.2 **12.30-13.00** производится санитарная обработка чаши бассейна и помещений бассейна с использованием дезинфицирующих средств, согласно Инструкции по применению.
  - 5.3 Вода не подлежит повторному использованию.