



Учетный номер ПМ в ЕРКНМ 11240041000109439819

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте
169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 23

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 3/02-02

г. Инта

«14» февраля 2024г.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Воркуте Живицкая Светлана Ивановна при рассмотрении результатов обязательного профилактического визита, проведенного на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 г. (ПМ 11240041000109439819)

в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - Детский сад №31 «Крепыш»

Место нахождения юридического лица: 169841 Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.11

ОГРН: 1021100857612, дата присвоения ОГРН: 12.09.2002г.

ИНН: 1104007700

выявил нарушения обязательных требований, а именно:

1. 20.02.2024 г. в 17 час. 00 мин. установлено, согласно экспертного заключения № 376/2024/2024/204 от 20.02.2024г., протокола измерений параметров микроклимата № 11/1-32-М от 19.02.2024 по проведенным замерам 14.02.2024, в период 12:40-14:40, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» нарушены требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Температура воздуха:

в игровой средней группы «Почемучки», 2 этаж: в точках по эскизу №№ 1 и 2, в точке по эскизу № 3 на высоте от пола 0,4 и 1,7 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 3 (в центре) на высоте от пола 0,1 метра **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, что выше нормативного показателя при нормативном показателе $21-24^{\circ}\text{C}$);

в игровой ясельной группы «Солнышко», 1 этаж: в точке по эскизу № 8 на высоте от пола 0,4 и 1,7 метра и в точке по эскизу № 9 соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 7 (0,5 м. от наружной стены) - результат от $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ до $24,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$; в точке по эскизу № 8 (0,5 м. от наружной стены) на высоте от пола 0,1 метра - результат $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, при нормативном показателе $22-24^{\circ}\text{C}$, что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Непоседы», 1 этаж: в точках по эскизу №№ 10; 11; 12 результат от $25,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ до $25,9 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, при нормативном показателе $22-24^{\circ}\text{C}$, что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Относительная влажность воздуха:

в игровой средней группы «Почемучки» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; результат от 21 ± 3 до $22 \pm 3\%$, при нормативном показателе $40-60\%$),

в игровой подготовительной группы «Теремок» (точки по эскизу №№ 4-6), 2 этаж; результат от 20 ± 3 до $21 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 7-9), 1 этаж; результат от 15 ± 3 до $16 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Непоседы» (точки по эскизу №№ 10-12), 1 этаж; результат от 18 ± 3 до $19 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%), **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. 20.02.2024 г. в 17 час. 00 мин. установлено, согласно экспертного заключения № 376/2024/2024/204 от 20.02.2024г., протокола измерений параметров микроклимата № 11/1-33-М от 19.02.2024 по проведенным замерам 14.02.2024, в период 14:50-16:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» нарушены требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Температура воздуха:

в игровой подготовительной группы «Ягодка» в точке по эскизу № 4, в точке по эскизу № 5 на высоте от пола 0,1 и 0,4 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 5 (в центре) на высоте от пола 1,7 метра **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат $24,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, что выше нормативного показателя при нормативном показателе $21-24^{\circ}\text{C}$);

в игровой ясельной группы «Солнышко», 1 этаж: в точке по эскизу № 7 на высоте от пола 0,1 и 0,4 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 6 (0,5 м. от наружной стены) - результат от $25,0 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ до $25,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$; в точке по эскизу № 7 (в центре) на высоте от пола 1,7 метра - результат от $24,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, при нормативном показателе $22-24^{\circ}\text{C}$, что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Радуга», 1 этаж: в точках по эскизу №№ 8; 9 результат от $24,4 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ до $25,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ выше нормативного показателя при нормативном показателе $22-24^{\circ}\text{C}$, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Относительная влажность воздуха:

в игровой старшей группы «Сказка» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; результат $15 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%),

в игровой подготовительной группы «Ягодка» (точки по эскизу №№ 4; 5), 2 этаж; результат $18 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 6; 7), 1 этаж; результат от 20 ± 3 до $25 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Радуга» (точки по эскизу №№ 8; 9), 1 этаж; результат от 15 ± 3 до $16 \pm 3\%$, при нормативном показателе 40-60%), **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3.14.02.2024г. в 12 часов 20 минут в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.11; 14.02.2024г. в 14 часов 20 мин. по адресу: ул. Мира, д. 63 установлено, что в групповых не выделено помещение либо место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфекционных средств, исключающее доступ детей к нему (в недоступном для детей месте). Хранение уборочного инвентаря (в том числе предназначенного для уборки туалетов для детей), дезенфицирующих и моющих средств в учреждении осуществляется в туалетных комнатах детей при групповых.

Нарушены требования п. 2.4.12; 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. 14.02.2024г. в 11 часов 00 мин. установлено, что при приеме на работу работника в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» на должность младшего воспитателя с 16.10.2023г. принята без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Гвоздок Г.Г. (дата предыдущей аттестации сроком до 11.02.2023г., дата последующей аттестации 27.01.2024г.), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. 14.02.2024г. в 11 часов 20 мин. установлено: у работников МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш» допущены нарушения сроков прохождения периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (по списку), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений:

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - Детский сад №31 «Крепыш»
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить параметры температуры воздуха до нормативных значений в группах: «Почемучки», «Солнышко», «Непоседы» по адресу: г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11; в группах: «Ягодка», «Солнышко», «Радуга» по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 63.	до 01.04.2024г.
2.	Обеспечить параметры относительной влажности воздуха до нормативных значений в группах: «Почемучки», «Теремок», «Солнышко», «Непоседы» по адресу: г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11; в группах: «Сказка», «Ягодка», «Солнышко», «Радуга» по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 63.	до 01.04.2024г.
3.	Обеспечить хранение уборочного инвентаря (в том числе предназначенного для уборки туалетов для детей в группах), дезинфицирующих и моющих средств в помещениях (месте), исключая доступ детей по фактическим адресам дошкольного образовательного учреждения: ул. Воркутинская, д.11; ул. Мира, д.63..	до 01.04.2024г.
4.	Обеспечить своевременное прохождение периодической профессиональной гигиенической подготовки с последующей аттестацией работниками МБДОУ.	до 01.04.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №31 «Крепыш», место нахождения юридического лица: 169841 Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.11.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (орм в городе Инте) по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 23, тел./факс тел/факс (82145) 62888, заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02.04.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми в городе Воркуте



С.И. Живицкая

Копию настоящего предписания получил «16» февраля 2024г.



Направлено на электронный адрес:

