



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3  
телефон: (8212) 46-85-00; факс: (8212) 46-97-57; E-mail: [fbyz11@mail.ru](mailto:fbyz11@mail.ru)

**Экспертное заключение № 376/2024/2024/204**

**по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов**

**Время проведения экспертизы:** с 19.02.2024 по 20.02.2024.

**Основание проведения экспертизы:** Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (орм. в г. Инте) № 2 от 08.02.2024.

**Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 31 «Крепыш» (МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»).

**Юридический адрес:** Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11.

**Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:** МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11; ул. Мира, д. 63.

**Объект экспертизы (исследования):** смывы, пищевая продукция, питьевая вода, параметры микроклимата, искусственная освещённость.

**По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:**

Протокол № 12/2-79 от 16.02.2024:

Исследованный образец питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из водопроводного крана пищеблока МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11 по микробиологическим показателям: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 12/2-80 от 16.02.2024:

Исследованный образец питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из водопроводного крана раздаточной группы «Солнышко» МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63 по микробиологическим показателям: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 12/2-81 от 16.02.2024:

Исследованный образец питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из водопроводного крана бассейна (до фильтров) МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11 по микробиологическим показателям: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 12/2-85-89 от 16.02.2024:

Исследованные образцы смывов № 16 - № 20, отобранные в пищеблоке МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11 на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП), по микробиологическим показателям соответствуют требованиям подпункта 8) части 3 статьи 10 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 12/2-90-94 от 16.02.2024:

Исследованные образцы смывов № 21 - № 25, отобранные в раздаточной группы «Солнышко» МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63 на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП), по микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 2.9.5, 2.11.2, 2.11.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1895 Главы XXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», подпункта 8) части 3 статьи 10 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 12/2-82 от 19.02.2024:

Образец готовой продукции – Котлета куриная, изготовитель: пищеблок МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, дата изготовления: 14.02.2024, объём партии 260 порций по исследованным микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы соответствует требованиям приложения 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения 2; части 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 12/2-83 от 19.02.2024:

Образец готовой продукции – Пюре картофельное, изготовитель: пищеблок МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, дата изготовления: 14.02.2024, объём партии 260 порций по исследованным микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы соответствует требованиям приложения 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения 2; части 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 12/2-84 от 19.02.2024:

Образец готовой продукции – Борщ, изготовитель: пищеблок МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, дата изготовления: 14.02.2024, объём партии 260 порций по исследованным микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), Staphylococcus aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы соответствует требованиям приложения 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения 2; части 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 12/2-95 от 19.02.2024:

Образец пищевой продукции, отобранной 14.02.2024 в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11: Молоко питьевое, м.д.ж. 3,2%; изготовитель: ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», Республика Коми, г. Инта, ул. Южная, д. 18, дата изготовления 13.02.2024, объём партии 106 шт. по исследованным микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), Staphylococcus aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы соответствует требованиям подпункт а) пункта 1 раздела I приложения № 8; п. 33 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Протокол № 12/2-96 от 19.02.2024:

Образец пищевой продукции, отобранный 14.02.2024 в пищеблоке МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш», Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11: тушка цыпленка-бройлера потрошенная 1 сорта глубокозамороженная, изготовитель: ООО «Птицефабрика Акашевская», Россия, Республика Марий Эл, Советский район, пгт. Советский, ул. Шоссейная, д. 30, дата изготовления: 18.12.2023, объем партии 27,702 кг.: по исследованным микробиологическим показателям: КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы соответствует требованиям таблицы приложения 1; раздела 1.1 таблицы 1 приложения 2; п. 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 11/1-30-О от 19.02.2024:

Измерения проводились 14.02.2024, в период 12:40-14:40, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»:

В игровой средней группы «Почемучки» (точки по эскизу №№ 1-39), 2 этаж; в игровой подготовительной группы «Теремок» (точки по эскизу №№ 1-46), 2 этаж; в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 1-37), 1 этаж; в игровой ясельной группы «Непоседы» (точки по эскизу №№ 1-29), 1 этаж искусственная освещённость при системе общего освещения, соответствует требованиям п. 10 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 11/1-31-О от 19.02.2024:

Измерения проводились 14.02.2024, в период 14:50-16:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»:

В игровой старшей группы «Сказка» (точки по эскизу №№ 1-40), 2 этаж; в игровой подготовительной группы «Ягодка» (точки по эскизу №№ 1-40), 2 этаж; в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 1-40), 1 этаж; в игровой ясельной группы «Радуга» (точки по эскизу №№ 1-40), 1 этаж искусственная освещённость при системе общего освещения, соответствует требованиям п. 10 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 11/1-32-М от 19.02.2024:

Измерения проводились 14.02.2024, в период 12:40-14:40, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 11, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»:

Скорость движения воздуха в игровой средней группы «Почемучки» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; в игровой подготовительной группы «Теремок» (точки по эскизу №№ 4-6), 2 этаж; в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 7-9), 1 этаж; в игровой ясельной группы «Непоседы» (точки по эскизу №№ 10-12), 1 этаж соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Температура воздуха:

в игровой средней группы «Почемучки», 2 этаж: в точках по эскизу №№ 1 и 2, в точке по эскизу № 3 на высоте от пола 0,4 и 1,7 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 3 (в центре) на высоте от пола 0,1 метра **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат  $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя при нормативном показателе  $21-24^{\circ}\text{C}$ );

в игровой подготовительной группы «Теремок» (точки по эскизу №№ 4-6), 2 этаж соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Солнышко», 1 этаж: в точке по эскизу № 8 на высоте от пола 0,4 и 1,7 метра и в точке по эскизу № 9 соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 7 (0,5 м. от наружной стены) - результат от  $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $24,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ; в точке по эскизу № 8 (0,5 м. от наружной стены) на высоте от пола 0,1 метра - результат  $24,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Непоседы», 1 этаж: в точках по эскизу №№ 10; 11; 12 результат от  $25,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $25,9 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Относительная влажность воздуха:

в игровой средней группы «Почемучки» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; результат от  $21 \pm 3$  до  $22 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой подготовительной группы «Теремок» (точки по эскизу №№ 4-6), 2 этаж; результат от  $20 \pm 3$  до  $21 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 7-9), 1 этаж; результат от  $15 \pm 3$  до  $16 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Непоседы» (точки по эскизу №№ 10-12), 1 этаж; результат от  $18 \pm 3$  до  $19 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%)

**не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол № 11/1-33-М от 19.02.2024:

Измерения проводились 14.02.2024, в период 14:50-16:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 63, МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»:

Скорость движения воздуха в игровой старшей группы «Сказка» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; в игровой подготовительной группы «Ягодка» (точки по эскизу №№ 4-5), 2 этаж; в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 6-7), 1 этаж; в игровой ясельной группы «Радуга» (точки по эскизу №№ 8-9), 1 этаж соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Температура воздуха:

в игровой старшей группы «Сказка» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой подготовительной группы «Ягодка» в точке по эскизу № 4, в точке по эскизу № 5 на высоте от пола 0,1 и 0,4 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 5 (в центре) на высоте от пола 1,7 метра **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат  $24,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя при нормативном показателе  $21-24^{\circ}\text{C}$ );

в игровой ясельной группы «Солнышко», 1 этаж: в точке по эскизу № 7 на высоте от пола 0,1 и 0,4 метра соответствует требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; в точке по эскизу № 6 (0,5 м. от наружной стены) - результат от  $25,0 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $25,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ; в точке по эскизу № 7 (в центре) на высоте от пола 1,7 метра - результат от  $24,3 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что выше нормативного показателя и **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

в игровой ясельной группы «Радуга», 1 этаж: в точках по эскизу №№ 8; 9 результат от  $24,4 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  до  $25,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  выше нормативного показателя при нормативном показателе  $22-24^{\circ}\text{C}$ , что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Относительная влажность воздуха:

в игровой старшей группы «Сказка» (точки по эскизу №№ 1-3), 2 этаж; результат  $15 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой подготовительной группы «Ягодка» (точки по эскизу №№ 4; 5), 2 этаж; результат  $18 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Солнышко» (точки по эскизу №№ 6; 7), 1 этаж; результат от  $20 \pm 3$  до  $25 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%),

в игровой ясельной группы «Радуга» (точки по эскизу №№ 8; 9), 1 этаж; результат от  $15 \pm 3$  до  $16 \pm 3\%$ , при нормативном показателе 40-60%)

**не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделом гигиены  
и эпидемиологии филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Коми в г. Воркуте»,  
врач по общей гигиене

Документ подписан электронной подписью  
Хорошавин Владимир Анатольевич  
60D4D19FE27B7BA566A0EA46731920CC  
Срок действия с 24.04.2023 до 17.07.2024

В.А. Хорошавин

Врач по общей гигиене отдела  
гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Коми»

Документ подписан электронной подписью  
Истомин Дмитрий Иванович  
00F783439288F3E194397CE679960C4567  
Срок действия с 02.03.2023 до 25.05.2024

Д.И. Истомин